



TERMO DE RETIFICAÇÃO

REFERENTE	EDITAL DE LICITAÇÃO - PROCESSO N.º 2/2016 - PREGÃO PRESENCIAL N.º2/2016
OBJETO	SERVIÇOS DE REFORMA (MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CPD DA UNIUV.

Pelo presente termo ficam incluídos os seguintes esclarecimentos ao Anexo VI – Planilha Orçamentária e Quantitativa do Edital de Pregão Presencial nº2/2016.

ITEM 02.03

Onde se Lê: Retirada de entulhos.

Entenda-se incluso o transporte (caçambas) e correta destinação de resíduos e descarte impróprios ao meio ambiente conforme legislação ambiental.

ITEM 04.02

Onde se Lê: Paredes de gesso acartonado com isolamento termo acústico e=15cm

Entenda-se paredes de gesso acartonado tratada internamente com Lã de rocha basáltica conforme NBR 11722.

ITEM 05.01

Onde se Lê: Cabeamento emborrachado

Entenda-se cabo tipo PP (3x2.5) composto por 3 condutor de 2.5 mm flexível de cobre nu, têmpera mole, encordoamento Classe 4. • Isolação de PVC/A 70°C – composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, com características especiais para não propagação e autoextinção do fogo. • Cobertura de PVC/ST1 70°C – composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila conforme NBR 7288.

ITEM 05.02

Onde se Lê: eletrocalhas

Entenda-se eletrocalhas perfuradas tipo U sem tampa com pintura de fabrica na cor branca construída em chapa 16 awg, incluso os acessórios como emendas, curvas, suportes, Mao francesa, parafusos, porcas, ruelas, chumba dores, barra roscada, derivação para eletroduto.

União da Vitória, 15 de fevereiro de 2016.

Josiane Bendlin Gasparoto

Pregoeira