

CNPJ: 75.967.745/0001-23 Telefone: 423522 1837
Av. Bento Munhoz da Rocha Neto, 3856
C.E.P.: 84600-000 - União da Vitória - PR

Processo Administrativo: 11/2017
Data do Processo Adm.: 15/05/2017
Processo de Licitação: 11/2017
Data do Processo: 10/04/2017

Folha: 1/3

ANEXO IV
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
1	6,000	UN	AR CONDICIONADO CASSETE 36.000 BTU Capacidade 36.000 btu. Versão quente/ frio, modelo convencional, instalado conforme recomendações do fabricante. No local de instalação já encontra-se devidamente instaladas as tubulações entre os pontos para instalar os aparelhos. O ar condicionado deve conter a serpentina da unidade evaporadora e a serpentina da unidade condensadora (interna e externa) em cobre. Porém deve ser feita uma visita técnica a fim de analisar se as tubulações estão de acordo, pois havendo necessidade de alterações estas devem ser questionadas antes da licitação e inclusas no orçamento da licitação. Não serão aceitas instalações desniveladas ou com qualquer aparência que cause mal impacto estético ao prédio. A entrega e instalação dos itens será na Clínica de Odontologia da UniuV, localizada na rua Marechal Deodoro nº 622, Bairro São Basília Magno - União da Vitória - PR. Garantia do objeto mínimo de 2(dois) ano, devendo a empresa realizar quaisquer reparo. Marcas sugeridas: Komeco, Samsung. (55-07-0174)		11.440,7500	68.644,5000
2	4,000	UN	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU Capacidade 18.000 btu. Versão quente/ frio, modelo convencional, instalado conforme recomendações do fabricante. No local de instalação já encontra-se devidamente instaladas as tubulações entre os pontos para instalar os aparelhos. O ar condicionado deve conter a serpentina da unidade evaporadora e a serpentina da unidade condensadora (interna e externa) em cobre. Porém deve ser feita uma visita técnica a fim de analisar se as tubulações estão de acordo, pois havendo necessidade de alterações estas devem ser questionadas antes da licitação e inclusas no orçamento da licitação. Não serão aceitas instalações desniveladas ou com		3.790,0000	15.160,0000

CNPJ: 75.967.745/0001-23 Telefone: 423522 1837
 Av. Bento Munhoz da Rocha Neto, 3856
 C.E.P.: 84600-000 - União da Vitória - PR

Processo Administrativo: 11/2017
 Data do Processo Adm.: 15/05/2017
 Processo de Licitação: 11/2017
 Data do Processo: 10/04/2017

Folha: 2/3

ANEXO IV
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
3	2,000	UN	<p>qualquer aparência que cause mal impacto estético ao prédio. A entrega e instalação dos itens será na Clínica de Odontologia da UniuV, localizada na rua Marechal Deodoro nº 622, Bairro São Basília Magno - União da Vitória - PR. Garantia do objeto mínimo de 2(dois) ano, devendo a empresa realizar quaisquer reparo. Marcas sugeridas: Komeco, Samsung. (55-07-0175)</p> <p>AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU - INSTALAÇÃO COMPLETA Capacidade 18.000 btu. Versão quente/frio, modelo convencional, instalado conforme recomendações do fabricante. Para instalação deste equipamento deve ser previsto a instalação completa com todas as tubulações e fiações necessárias, a distância entre a evaporadora e a condensadora é de aproximadamente 4 (quatro) Metros. Necessita de canaleta 85x70mm de PVC para tubulação frigorígena. O ar condicionado deve conter a serpentina da unidade evaporadora e a serpentina da unidade condensadora (interna e externa) em cobre. A entrega e instalação na sede da UniuV, localizada na Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, 3856, União da Vitória - PR, nos setores: 1 unidade no laboratório de rádio e 1 unidade no laboratório de tv. Garantia do objeto mínimo de 2(dois) ano, devendo a empresa realizar quaisquer reparo enquanto vigorar a garantia. Marcas sugeridas: Komeco, Samsung. (55-07-0178)</p>		3.860,0000	7.720,0000
4	1,000	UN	<p>AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU Capacidade 30.000 btu. Versão quente/frio, modelo convencional, instalado conforme recomendações do fabricante. No local de instalação já encontra-se devidamente instaladas as tubulações entre os pontos para instalar os aparelhos. O ar condicionado deve conter a serpentina da unidade evaporadora e a serpentina da unidade condensadora (interna e externa) em cobre. Porém deve ser feita uma visita técnica a fim de analisar se as tubulações estão de acordo, pois havendo necessidade de alterações estas devem ser questionadas antes da licitação e inclusas no</p>		5.780,0000	5.780,0000

CNPJ: 75.967.745/0001-23 Telefone: 423522 1837
Av. Bento Munhoz da Rocha Neto, 3856
C.E.P.: 84600-000 - União da Vitória - PR

Processo Administrativo: 11/2017
Data do Processo Adm.: 15/05/2017
Processo de Licitação: 11/2017
Data do Processo: 10/04/2017

Folha: 3/3

ANEXO IV
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
5	1,000	UN	<p>orçamento da licitação. Não serão aceitas instalações desniveladas ou com qualquer aparência que cause mal impacto estético ao prédio. A entrega e instalação dos itens será na Clínica de Odontologia da Uniu, localizada na rua Marechal Deodoro nº 622, Bairro São Basília Magno - União da Vitória - PR. Garantia do objeto mínimo de 2(dois) ano, devendo a empresa realizar quaisquer reparo. Marcas sugeridas: Komeco, Samsung. (55-07-0179)</p> <p>AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTU - INSTALAÇÃO COMPLETA Capacidade 24.000 btu. Versão quente/frio, modelo convencional, instalado conforme recomendações do fabricante Para instalação deste equipamento deve ser previsto a instalação completa com todas as tubulações e fiações necessárias, a distância entre a evaporadora e a condensadora é de aproximadamente 4 (quatro) Metros. Necessita de canaleta 85x70mm de PVC para tubulação frigorígena. O ar condicionado deve conter a serpentina da unidade evaporadora e a serpentina da unidade condensadora (interna e externa) em cobre. A entrega e instalação será na Clínica de Odontologia da Uniu, localizada na rua Marechal Deodoro nº 622, Bairro São Basília Magno - União da Vitória - PR. Garantia do objeto mínimo de 2(dois) ano, devendo a empresa realizar quaisquer reparos enquanto vigorar a garantia. Marcas sugeridas: Komeco, Samsung. (55-07-0180)</p>		5.410,5000	5.410,5000
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Máximo Geral:	102.715,0000